

Pionki, dnia 15-06-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 14

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-22/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa szpitala w Pionkach, poprzez budowę pawilonu zabiegowego oraz budowę stacji transformatorowej realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I”**

Treść pytań i odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie parametrów dotyczących charakterystyki technicznej dźwigu opisanych w STWIORB.
 - Ilość przystanków -5, powinno być 3.
 - Odporność ogniowa drzwi EI 120, powinno być EI 60 jak na rysunkach architektury.Prosimy o potwierdzenie zmian w parametrach windy.
W załączeniu opis z STWIORB.

Odpowiedź:**Zgodnie z odpowiedziami na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 9 z dnia 15-06-2020r.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
B. Dudek
Bernarda Dudek

.....
podpis kierownika zamawiającego