

Pionki, dnia 15-06-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 15

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-22/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa szpitala w Pionkach, poprzez budowę pawilonu zabiegowego oraz budowę stacji transformatorowej** realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I”

Treść pytań i odpowiedzi:

Prosimy o wyjaśnienie:

1. W dokumencie zatytułowanym „projekt osłon stałych” na stronie 19 w tabelce dotyczącej pomieszczenia TK wydano osłonę ołowiu na ścianie NH min 3,9 mm, natomiast na stronie 20 ściana ta osłonięta jest tylko ołowiem o grubości 0,5 mm. Prosimy o informację jaką grubość osłony przyjąć.

Odpowiedź: Na stronie 20 powinno być 3,9mm. Należy przyjąć grubość osłony 3,9mm.DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.....
podpis kierownika zamawiającego