

Pionki, dnia 15-06-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 16

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-22/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa szpitala w Pionkach, poprzez budowę pawilonu zabiegowego oraz budowę stacji transformatorowej realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I”**

Treść pytań i odpowiedzi:

1. Proszę o potwierdzenie, iż drzewa przeznaczone do wycinki (zgodnie z PZT) - należy usunąć (łącznie z karpami) z terenu szpitala/budowy na koszt GW.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Proszę o wskazanie, jakiego rodzaju fugi należy uwzględnić w robotach glazurniczych (podłogi i ściany)

Odpowiedź: Fugi epoksydowe.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
B. Dudek
Bernard Dudek

.....
podpis kierownika zamawiającego