ELEWACJA NR 2

ELEWACJA NR 3

ELEWACJA NR 1

ELEWACJA NR 4

ELEWACJA NR 5

ELEWACJA NR 6

Przebicie dach/+1
96x56cm

Przebicie dach/+1
91x60cm

2x Przebicie dach/+1
45x45cm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z regulowanego wydatku odzyskiem ciepła krzyżowym
NW2
V=w 1750m³/h, V=w 1400m³/h
Qg= 13.5 kW, Qch= 23.7 kW
Qgum=2.6 kW
P=w1.1 kW, P=w0.75kW, U=400V
Nawilżacz parowy P=16.7kW, U=400V
M=1025 kg

Centrala wentylacyjna NW1

Przebicie dach/+1
35x17cm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z regulowanego wydatku, chłodnicą freonową
NW1
V=w 5200m³/h, V=w 4570m³/h
Qg= 31.7 kW, Qch= 70.0 kW
Qgum=15.0kW
P=w4.0kW, P[pr]=1.5kW, U=400V
Nawilżacz parowy P=42.7kW, U=400V
M=3581kg

Centrala wentylacyjna NW2

V=w=2m/s
P=0.1kW, U=230V
M= 25kg

2x Przebicie dach +1
35x25cm

Wentylator dachowy
do podciśnienia dachowej
V=w 250m³/h
P=0.1kW, U=230V
M= 25kg

Przebicie dach +1
30x30cm

Wentylator dachowy
(wirnik)

Klapa oddymiająca C140 termoizolowana
z funkcją wyłazu (Pow. czynna: 1,18m²)

Przebicie dach +1
59x25cm wyjście boczne
z komina inst. elekt.

RS⌀110

Otchłań czerpni zwirnica dla ssilanów :
kuchni, łazienki, kantyn

RD⌀150

RS⌀110

RS⌀110

DACH BUDYNEK GŁÓWNY

DACH ŁĄCZNIKA

DACH ŁĄCZNIKA

DACH ŁĄCZNIKA

Klapa oddymiająca C140 termoizolowana
z funkcją wyłazu (Pow. czynna: 1,18m²)

Klapa oddymiająca C140 termoizolowana
z funkcją wyłazu (Pow. czynna: 1,18m²)

szklane zadaszenie
wejścia 547x165cm

szklane zadaszenie
wejścia 547x165cm

szklane zadaszenie
wejścia 200x165cm

szklane zadaszenie
wejścia 200x165cm

szklane zadaszenie
wejścia 200x165cm

LEGENDA:
proj. układ budynków Szpitala

budowany budynek ETAP I

proj. budynek ETAP II

proj. łącznik ETAP II

istn. budynek przebudowa ETAP III

proj. łącznik ETAP II

N

LEGENDA:

±0.00 \154,18 — Rzędna nowych budynków ETAP I, ETAP II

±0.00 \154,32 — Rzędna istn. budynku ETAP III

ściany i elementy konstrukcji bez zmian

projektowane ściany i elementy konstrukcji, wyposażenia

ściany i elementy konstrukcji, wyposażenia do rozbiórki, likwidacji

projektowane ściany działowe, szkieletowe gr 13cm REI 30 do pom. wilgotnych, szkielet z profili stalowych ocynkowanych wypełniony wełną mineralną gr 60mm i gęstości 40kg/m³. Ściany obustronnie wykończone płytami gipsowo-włóknowymi 2x12,5mm gr

projektowany sufit akustyczny kasetonowy 60x60cm podwieszany na ruszcie aluminiowym (ruszt niewidoczny), wysokość montażowa zgodnie z oznaczeniem na rysunku

projektowany sufit podwieszany GKW na ruszcie stalowym ocynkowanym, wysokość montażowa zgodnie z oznaczeniem na rysunku

oznaczenie kierunku istn. drogi ewakuacyjnej

UWAGA! rys. wyciąg z projektu ETAP I
oraz koncepcja ETAP II, III

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w PIONKACH
im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej
ul. SIENKIEWICZA 29, 26-670 PIONKI

Temat projektu:
ROZBUDOWA SZPITALA W PIONKACH O PAWILON ZACHOWAWCZY (ETAP II)
PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
26-670 PIONKI, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
Dz. nr 419/2 obr. 0001 Pionki ; budynek kat. XII

Nazwa rysunku:
RZUT DACHU
- koncepcja ETAP II, III WARIANT 2

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14

Projektował:	Specjalność:	Podpis:	Data:
mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013	Architektoniczna		10.2020

stadium	nr rys.	Skala:	Rew.:
koncepcja	A-11	1:100	0